

JEDNOSTAVNA NABAVA

Na vaše upite odgovaramo sljedeće:

1. Naveden je min. razmak između stojećeg regala i čeonog dijela pokretnih regala od 1050 mm. Je li to razmak do pokretnih regala ili do trokrakog pokretnog kola?

Radi se o širini prolaza od trokrakog pokretnog kola do fiksnog regala.

2. Navedeno je da regali moraju biti izvedeni od čeličnog lima obojenog elektrostatskim postupkom. Je li potrebno da čelični lim bude prvo pocinčan pa zatim obojen ili je dosta da bude samo obojen? Pocinčani lim je svakako bolje zaštićen protiv korozije.

Nije potrebno da lim bude pocinčan.

3. Traži se da regali budu osigurani protiv proklizavanja, zanošenja i prevrtanja. Je li potrebno u troškovniku navesti na koji način se osiguravaju regali da zadovolje tražene zahtjeve?

Može se u troškovniku navesti na koji način se osiguravaju regali od proklizavanja, zanošenja ili prevrtanja. Svakako se moraju zadovoljiti europske norme o sigurnosti tj. dostaviti odgovarajuće ateste.