

Na vaš upite odgovaramo sljedeće:

*Imate li za nas povratnu informaciju, treba li za pokretne regale nuditi police veće dubine od 300 mm?*

Police moraju biti minimalne dubine 320 mm.

*Postoji li potreba da se do prozora prostorije koja je sada predmet opremanja, ostavi fiksni prolaz (bez tračnica), u širini 600 ili 800 mm?*

Mora se ostaviti fiksni prolaz u širini od min. 800 mm.